

江苏省手提式灭火器产品质量监督抽查实施细则
(2026版)

1.范围

本细则适用于江苏省手提式灭火器产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则。

2.抽样方法

2.1 生产企业、实体店抽样

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取样品 8 具，其中 4 具为检验样品，4 具为备用样品。

2.2 电商平台采样

抽样数量为同一型号手提式灭火器 8 具。

3. 检验依据

序号	检验项目		检验方法
1	20℃时喷射性能	有效喷射时间	GB 4351—2023
		喷射滞后时间	GB 4351—2023
		喷射剩余率	GB 4351—2023
		喷射距离	GB 4351—2023
2	充装要求	充装量	GB 4351—2023
		充装误差	GB 4351—2023

3	瓶体	爆破性能	GB 4351—2023
4	灭火剂（干粉灭火剂）	第一主要组分含量	GB 4066—2017

4.判定规则

4.1 依据标准

GB 4351—2023 《手提式灭火器》

GB 4066—2017 《干粉灭火剂》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；
检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，
应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准
要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐
性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准
要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准
要求时，该项目不参与判定。