

江苏省防水砂浆产品质量监督抽查实施细则

(2026版)

1.范围

本细则适用于江苏省防水砂浆产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则。

2.抽样方法

2.1 生产企业

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次抽样数量：20kg，其中检验样品 10kg，备用样品 10kg。多组分产品按配比抽取，每一份样、每个组分应单独包装。

2.2 实体店抽样、电商平台采样

抽样数量为同一规格型号防水砂浆 2 组(桶),其中检验样品 1 组(桶),备用样品 1 组（桶）。抽样总数量不少于 20kg。

3. 检验依据

表 1 聚合物水泥防水砂浆（双组分）

序号	检验项目	检验方法
1	挥发性有机化合物（VOC）含量	GB 45671-2025
2	甲醛含量	GB 45671-2025
3	氨含量	GB 45671-2025

4	苯含量		GB 45671-2025
5	甲苯+乙苯+二甲苯含量		GB 45671-2025
6	总铅（Pb）含量		GB 45671-2025
7	可溶性重金属含量	镉（Cd）含量	GB 45671-2025
		铬（Cr）含量	GB 45671-2025
		汞（Hg）含量	GB 45671-2025
8	凝结时间		JC/T 984-2011
9	抗压强度		JC/T 984-2011
10	抗折强度		JC/T 984-2011
11	粘结强度（7d）		JC/T 984-2011
12	耐碱性		JC/T 984-2011
13	耐热性		JC/T 984-2011

表 2 聚合物水泥防水砂浆（单组分）

序号	检验项目	检验方法
1	挥发性有机化合物（VOC）含量	GB 45671-2025
2	甲醛含量	GB 45671-2025

3	氨含量		GB 45671-2025
4	总铅（Pb）含量		GB 45671-2025
5	可溶性重金属含量	镉（Cd）含量	GB 45671-2025
		铬（Cr）含量	GB 45671-2025
		汞（Hg）含量	GB 45671-2025
6	凝结时间		JC/T 984-2011
7	抗压强度		JC/T 984-2011
8	抗折强度		JC/T 984-2011
9	粘结强度（7d）		JC/T 984-2011
10	耐碱性		JC/T 984-2011
11	耐热性		JC/T 984-2011

表 3 聚合物水泥防水浆料（双组分）

序号	检验项目	检验方法
1	挥发性有机化合物（VOC）含量	GB 45671-2025
2	甲醛含量	GB 45671-2025
3	氨含量	GB 45671-2025
4	苯含量	GB 45671-2025

5	甲苯+乙苯+二甲苯含量		GB 45671-2025
6	总铅（Pb）含量		GB 45671-2025
7	可溶性重金属含量	镉（Cd）含量	GB 45671-2025
		铬（Cr）含量	GB 45671-2025
		汞（Hg）含量	GB 45671-2025
8	干燥时间		JC/T 2090-2011
9	粘结强度（无处理）		JC/T 2090-2011
10	抗压强度		JC/T 2090-2011
11	抗折强度		JC/T 2090-2011
12	耐碱性		JC/T 2090-2011
13	耐热性		JC/T 2090-2011

表 4 聚合物水泥防水浆料（单组分）

序号	检验项目		检验方法
1	挥发性有机化合物（VOC）含量		GB 45671-2025
2	甲醛含量		GB 45671-2025
3	氨含量		GB 45671-2025
4	总铅（Pb）含量		GB 45671-2025
5	可溶性重金属含量	镉（Cd）含量	GB 45671-2025

		铬（Cr）含量	GB 45671-2025
		汞（Hg）含量	GB 45671-2025
6	干燥时间		JC/T 2090-2011
7	粘结强度（无处理）		JC/T 2090-2011
8	抗压强度		JC/T 2090-2011
9	抗折强度		JC/T 2090-2011
10	耐碱性		JC/T 2090-2011
11	耐热性		JC/T 2090-2011

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

4.判定规则

4.1 依据标准

JC/T 984-2011 《聚合物水泥防水砂浆》

JC/T 2090-2011 《聚合物水泥防水浆料》

GB 45671-2025 《建筑防水涂料安全技术规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。